

Wyniki badań wody pobranej w dniu 10.03.2026

WODA POWIERZCHNIOWA

Miejsce poboru: Stacja Wodociągowa ul. Sportowa

Lp.	Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne	Wynik	Jednostka	Dopuszczalne wartości wskaźników	Jednostka
1	Barwa	< 5	mg/l	akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian	-
2	Odczyn (pH)	7,1	-	6,5 - 9,5	-
3	Mętność	0,59	NTU	akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian; zalecany zakres wartości do 1,0	NTU
4	Przewodność	662	μS/cm	2500	μS/cm
5	Glin	< 10	μg/l	200	μg/l
6	Zapach /Liczba progowa zapachu/ TON	1	-	akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian	-
7	Smak /Liczba progowa smaku/ TFN	1	-	akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian	-
Lp.	Parametry mikrobiologiczne	Wynik	Jednostka	Dopuszczalne wartości wskaźników	Jednostka
1	Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C	0	jtk/1 ml	bez nieprawidłowych zmian	-
2	Liczba bakterii grupy coli	0	jtk/100 ml	0	jtk/100 ml
3	Liczba Escherichia coli	0	jtk/100 ml	0	jtk/100 ml
4	Liczba Clostridium perfringens	0	jtk/100 ml	0	jtk/100 ml

Wyniki badań wody pobranej w dniu 10.03.2026

WODA GŁĘBINOWA

Miejsce poboru: Stacja Wodociągowa ul. Pelcznica – WODA SUROWA

Lp.	Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne	Wynik	Jednostka	Kategoria jakości wody
1	Barwa	< 5	mg/l	A1
2	Odczyn (pH)	7,1	-	A1
3	Mętność	0,26	NTU	A1
4	Przewodność	644	µS/cm	A1
5	Zapach /Liczba progowa zapachu/ TON	1	-	A1
6	Smak /Liczba progowa smaku/ TFN	1	-	A1
Lp.	Parametry mikrobiologiczne	Wynik	Jednostka	Kategoria jakości wody
1	Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C	0	jtk/1 ml	A1
2	Liczba bakterii grupy coli	0	jtk/100 ml	A1
3	Liczba Escherichia coli	0	jtk/100 ml	A1